


Schéma zapojenia ohrievačov v nike



Pôdorys I.np - Schéma elektroinštalácie 1:50

LEGENDA

- SPÍNAČ NÁSTENNÝ 230V RAD 1-6 CYKY 3Cx1,5
- ZÁSUVKA 230V POLOZAPUSTENÁ CYKY 3Cx2,5
- SVIETIDLO LED 2250lm840 1x45W Ra80
- PRÍVOD 24V PRE SENZOROVÉ BATERIE
- PRÍVOD 24V PRE AUTOMATICKÉ SPLACHOVAČE
- EOV1 ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ NADUMÝVADLOVÝ 220V MORA TOM 15N S PRÍVODOM 230V 15 L - 3 x UMÝVADLO CHLAPCI
- EOV2 ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ PODUMÝVADLOVÝ 220V MORA TOM 15P S PRÍVODOM 230V 15 L - 2 x UMÝVADLO DIEVČATÁ
- EOV3 ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ PODUMÝVADLOVÝ 220V MORA BTOM 5P S PRÍVODOM 230V 5L - 1 x UMÝVADLO DIEVČATÁ
- ZÁSUVKA NÁSTENNÁ 230V IP 55
- VODIČ CYKY 3x2,5 VEDENÝ POD OMIETKOU V RÚRKE FXP

ELEKTROINŠTALÁCIA KÁBLAMI CYKY ULOŽENÝMI V LIŠTE - K SVIETIDLÁM;  
TYP SVIETIDIEL URČÍ INVEŠTOR  
POD OMIETKOU KÁBLAMI CYKY K ZÁSUVKÁM, VYPÍNAČOM A PRÍVODU K OHRIEVAČOM  
ELEKTROINŠTALÁCIA JE ZNÁZORNENÁ LEN SCHÉMATICKY,  
DETAILY BUDÚ PREDMETOM REALIZAČNEJ PD. DODÁVATEĽA STAVBY  
VÝŠKA OSADENIA VYPÍNAČOV A ZÁSUVIEK 1,40 M NAD PODLAHOU  
V UMYVÁRNI A WC OCHRANNÉ POSPOJOVANIE DRÔTOM CY6

|                        |                                                               |                                                                                       |            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: | Ing. Vladimír OVEČKA                                          | Ing. Vladimír OVEČKA<br>Lúčky 1529/1, 908 51 Holíč<br>0903 144 478 ovecka.v@zoznam.sk |            |
| VYPRACOVAL:            | Ing. Vladimír OVEČKA                                          |                                                                                       |            |
| INVESTOR:              | Obec Kopčany<br>Kollárova 318, 908 48 Kopčany                 | DRUH PROJEKTU:                                                                        | DRS        |
| MIESTO STAVBY:         | Základná škola, Sasinkova 530/2, 90848 Kopčany, č.parc. 556/4 | DÁTUM:                                                                                | XII / 2020 |
| NÁZOV STAVBY:          | Oprava a úprava sociálneho zariadenia školskej jedálne        | FORMÁT:                                                                               | 2 x A4     |
| NÁZOV VÝKRESU:         | Pôdorys I.np - Schéma elektro                                 | MIERKA:                                                                               | 1:50       |
|                        |                                                               | Č.VÝKRESU                                                                             | S6         |